TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW BTV Controleorganisme erkend door het ministerie

BTV ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 5 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 236 86 65

BTV BRUSSEL
Ruisbroeksesteenweg 75
1190 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 09

BTV
Nico Baelen / 175

O. ref.:
U. ref.: VERSLAG NR: 175/130923/03

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZ[illegible] N EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALI

ADRES INSTALLATIE:

EIGENAAR:
Adres: "

OPDRACHTGEVER: ELECTRO VAN BRUAENE
Adres: KAPELLESTR 118, 9805 DEINZE

INSTALLATEUR: "
Adres: "
BTW of IK: BE 0782 605 793

EAN:
Ref.: Teller nr.
Index:

Datum van het onderzoek: 27/09/13 Aard van het onderzoek: ~~gelijkvormigheids~~onderzoek, ~~controlebezoek~~ volgens:
(AREI art. 270) ~~(AREI art. 271) (AREI art 226) (AREI art. 278)~~ ~~(el AIAS art. 260) REB 1.10.2010 (T.B. art. 231) (Voorschr. DWB)~~

Aard installatie: Nieuwe - ~~Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwering~~ Verkoop woonhuis/deel: Type der lokalen: ~~[illegible]~~ APP + 1

Begin werken: Fundering ~~voor~~ na 1.10.81 Elektrische installatie ~~voor~~ na 1.10.81 ~~1.1.81~~ (AREI art. 96)

Aansluiting: Spanning NOMB 230V V Bescherming van de aansluiting: (AUT MAX 40A)

Voedingskabel hoofdbord: 2 x 10 mm² Alg. schakelaar: type DS 40A 10,3

Type van de aardelektrode: ~~fundamentaarde~~ - staven - pennen: ~~horizontale geleider~~ Schema: (TT)

Aantal borden: 2 , Aantal eindstroombanen: 2 + 6 , RA: 1,0 Ohm; RI ~~[illegible]~~ > 50 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren:

BESCHRIJVING: ZIE BIJLAGE

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN: ~~GEMOEI NOMAIS~~ GEEN.

NOTA: ENKELE KRINGEN VOLGENS ~~ARS~~ 278

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aanwezigheid van de onderstaande
[illegible]
handtekening

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT: 1

1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADR worden verzegeld en de eendraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 27/09/2038 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of belangrijke uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag ingeschakeld blijven worden zonder voorafgaande verzegeling aan de hoofdschakelaar. De gepaste maatregelen moeten worden getroffen de installatie goedgekeurd kan worden voor personen of goederen. De installatie is niet conform.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (betreffend) organisme uiterlijk op